



Østjyllands Brandvæsen
Forebyggende Afdeling
Ny Munkegade 15
8000 Aarhus C
E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Standardattest til Østjyllands Brandvæsen

Virksomhedens navn: _____

Adresse: _____

Indehaver/Leder: _____

Undertegnede autoriserede elinstallatør erklærer herved, at installationen, som nedenfor er angivet med X , er afprøvet i henhold til gældende Forskrifter / Vejledninger for den pågældende type virksomhed eller institution.

- Flugtvejs-og panikbelysning** er driftsklar stand, panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje og på flugtvejsarealer i det fri, og installationerne er udført i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.
- Varslingsanlægget** er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen samt i henhold til DS/EN 54 eller Retningslinie nr. 24 «Varslingsanlæg».
- Automatisk branddørlukningsanlæg** (ABDL-anlæg) er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Retningslinie nr. 231 «Automatisk Branddørlukningsanlæg» eller DS/EN 14637.
- Faste elektriske installationer** ved scener (stærkstrøm) er i forskriftsmæssig stand og i overensstemmelse med bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen.
- Brandventilation** er kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Retningslinie nr. 27 «Brandventilation» eller DS/EN 12101.

Røgventilation

- Røgudsugningsanlæg/røgudluftning** er kontrolleret, afprøvet og i driftsklar stand jf. BEK 1000, §12, stk. 1, pkt. 1
- Røglemme** er kontrolleret, afprøvet og i driftsklar stand jf. BEK 1000, §12, stk. 1, pkt. 1

Dato for arbejdets udførelse: _____

Installatørens navn og adresse: _____

Telefonnummer og E-post adresse: _____

Underskrift