

Østjyllands Brandvæsen 2017

Version 1.

# Vejledning om

Driftsjournal for forsamlingslokaler godkendt til  
mere end 150 personer

## Driftsjournal for forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer

Før enhver benyttelse af forsamlingslokaler der er indrettet og godkendt til mere end 150 personer, skal den daglige ansvarlige leder sørge for, at der føres en driftsjournal, jf. punkt 14.5.1 i ”Driftmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker” Beredskabsstyrelsen bekendtgørelse nr.212 af 27. marts 2008.

Driftsjournalen er en slags ”logbog”, hvori forsamlingslokalets daglige leder forud for enhver benyttelse af lokalet står inde for, at følgende forhold er kontrolleret og fundet i orden:

- at flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde
- at flugtveje kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj
- at flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysning og/eller skilte ved disse er synlige
- at branddøre og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsdygtig, herunder at dørene lukker tætsluttende i fald
- at opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted
- at inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan, medmindre lokalet anvendes uden inventaropstilling
- at alle flugtvejslamper er i orden, herunder at alle udgangs- og henvisningsskilte tændes ved svigt af den normale strømforsyning til disse skilte, og at alle lamper, der hører til panikbelysningen, tændes ved svigt af strømforsyningen til den normale belysning i flugtvejene
- at brandslukningsmateriellet fremtræder synligt og let tilgængeligt herunder, at håndsprøjterbatterier er vandfyldte og vandfyldte slangevinder og øvrigt håndslukningsmateriel er vedligeholdt og eftersat iht. gældende regler (inden for det sidste år).
- at personalet inden for det sidste år er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen hvor en sådan er krævet
- at personalet er instrueret om det antal personer, som lokalerne er godkendt til, om ordensreglerne, om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet.

Den daglige ansvarlige leder skal ved sin underskrift og ved angivelse af dato og klokkeslæt i driftsjournalen attestere, at der er foretaget kontrol af de i driftsjournalen angivne forhold umiddelbart før enhver benyttelse af lokalet. Ved den daglige ansvarlige leders fravær varetages denne opgave af en udpeget stedfortræder.

Driftsjournalen skal opbevares tilgængelig under benyttelse af lokalet og skal på forlangende kunne forevises brandmyndigheden.

Østjyllands Brandvæsen har udarbejdet et eksempel på en driftsjournal som frit kan kopieres og anvendes.

## DRIFTSJOURNAL FOR FORSAMLINGSLOKALE

Forsamlingslokalets navn:	
Adresse:	Tlf.:
Daglig ansvarlig leder:	
Adresse:	Tlf.:

Arrangement:	
Ansvarlig for arrangementet:	
Adresse:	Tlf.:

### Driftsjournalen skal føres forud for enhver benyttelse af forsamlingslokaler, der er godkendt til mere end 150 personer.

Følgende brandsikringsforanstaltninger skal kontrolleres overholdt før og under benyttelsen af lokalet.

- Indvendige flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde til terræn i det fri
- Udvendige flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde frem til gade, vej og frie åbne arealer.
- Flugtvejsdøre, -porte, -låger o. lign. helt til det fri kan passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj
- Flugtvejsdøre og flugtvejsbelysning og/eller skilte er synlige.
- Branddøre og andre selvlukkende døres lukkefunktion er i orden, herunder at dørene lukker tætsluttende i fals og går i fastholdt indgreb.
- Opslag med angivelse af det maksimale tilladte personantal er anbragt på et synligt sted. Evt. angivet på flugtvejs/pladsfordelingsplan.
- En af brandmyndigheden godkendt flugtvejs- og pladsfordelingsplan, i overensstemmelse med lokalets aktuelle indretning, skal være ophængt synligt og iøjnefaldende ved indgangen til lokalet.
- Alle flugtvejsbelysninger inkl. udgangs- og henvisningslamper/skilte er tændt.
- Alle lamper, der hører til panikbelysning, tænder ved svigt i strømforsyningen til den normale belysning på gulvet i lokalet og flugtveje.
- Brandslukningsmateriellet fremtræder synligt og let tilgængeligt herunder, at håndsprøjtebatterier er vandfyldte og vandfyldte slangevinder og øvrigt håndlukningsmateriel er vedligeholdt og eftersat iht. gældende regler (inden for det sidste år).
- Personalet er inden for det seneste år instrueret i brand- og evakueringsinstruksen, hvor en sådan er krævet.
- Personalet er instrueret om det maksimale personantal der må gives adgang til lokalet, om ordensreglerne om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet.

Som ansvarlig for overholdelse af brandsikringsforanstaltningerne, kvitteres hermed for at overnævnte punkter er kontrolleret.

Dato og klokkeslæt:	
Navn:	Underskrift:

*Underskriften afgives under strafansvar på tro og love*