

Østjyllands Brandvæsen, marts 2020

Version 2.

Vejledning om

Udførelse af inventarplaner for butikker

Indhold

Formål.....	2
Lovhjemmel	2
Generelle regler	2
Specifikke regler	2
Tegningsmaterialet.....	3
1. Generelt.....	3
2. Funktionsangivelse	3
3. Personantal.....	3
4. Flugtveje skal fremgå som følger:.....	3
5. Flugtvejsbelysning og brandslukningsmateriel.....	3
6. Døre i flugtveje	3
7. Ophængningssted.....	4
8. Opsætning	4
9. Tryk	4
10. Tekst.....	4
11. Gyldighed.....	4

Formål

I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr.

”Bekendtgørelse nr. 212 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker” 27. marts 2008 afsnit 1.1.1 og afsnit 16, udføres i overensstemmelse med en inventarplan, der er godkendt af brandmyndigheden. Man vil herfra almindeligvis kunne godkende inventarplaner, som er udført i overensstemmelse med denne vejledning.

Lovhjemmel

Vejledningen er udarbejdet efter ”Bekendtgørelse nr. 212 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker” 27. marts 2008.

Generelle regler

Ved udførelse af inventarplaner skal reglerne til flugtvejsbredder, opstilling af reoler, varer osv. følge reglerne i ovennævnte forskrifter samt de specifikke regler i denne vejledning.

Specifikke regler

Opstilling af inventar og varer m.v. skal ske på en sådan måde, at der fremkommer frie gangarealer af en bredde på mindst 1,3 m til alle flugtveje fra salgslokaler. I salgslokaler, der er indrettet før den 1. februar 1977, skal gangarealer dog have en fri bredde på mindst 1,2 m.

Gangarealernes og flugtvejenes bredde (herunder døre), målt på det smalleste sted, skal i øvrigt svare til mindst 1 cm for hver person, der skal passere de pågældende gangarealer og flugtveje for at komme til terræn i det fri.

Døre, som ikke har til formål at hindre brand- eller røgudbredelse, kan udføres som automatiske skydedøre, når de er således indrettet, at dørene i tilfælde af svigtende energikilde (elektricitet, trykluft) åbnes og forbliver i åben stilling. Det kræver at der er umiddelbar og enkel adgang for brandmyndigheden til at kontrollere denne funktion.

Udgang gennem kassesluser medregnes ikke som flugtvej, medmindre der er truffet særlige foranstaltninger, der sikrer at evakuering uhindret kan finde sted. Disse foranstaltninger skal godkendes af brandmyndigheden.

Såfremt lagerlokaler eller andre servicerum indgår i flugtveje fra salgslokaler, skal flugtvejsarealer angives i deres fulde bredde i sådanne lokaler (f.eks. ved påmaling af gulv). Der skal være tydelige og holdbare opslag, der forbyder oplag af enhver art på disse flugtvejsarealer. Opslagene skal være i overensstemmelse med DS 734-737.

Tegningsmaterialet

1. Generelt

- a. Udføres målsat i målestok 1:100/200 eller efter aftale med Østjyllands Brandvæsen
- b. Udføres som oversigtstegning
- c. Alle flugtveje helt til terræn i det fri skal vises (er lokalet f.eks. beliggende på 2. sal skal flugtveje vises på samtlige etager indtil terræn i det fri). Gårdrum betragtes ikke som terræn i det fri, hvorfor flugtveje gennem disse også skal fremgå af planen
- d. Vægtykkelser skal fremgå i fuld tykkelse
- e. Flugtvejsbredde, herunder døre i flugtveje, skal være angivet med mål i cm
- f. Rumafgrænsende vægge skal være optrukket kraftigt
- g. Unødig tekst samt mål udover flugtvejsmål må ikke forekomme
- h. Signaturforklaring skal påføres, eksempelvis som figur 7

SIGNATURFORKLARING:

	HER ER DU
	AFGRÆSENDE MUR
	MARKERING AF NØDUDGANG
	FLUGTRETNING
	FLUGTVEJ MIN. BREDDE 1,3 M
	DØRSLAG I FLUGTRETNING
	VANDFYLDT SLANGEVINDE
	HÅNSPRØJTE
	BRANDTÆPPE
	PULVERSLUKKER
	KULSYRESLUKKER
	TRYKVANDSLUKKER

Figur 1

2. Funktionsangivelse

- a. Alle rumfunktioner angives
- b. Omfatter virksomheden flere etager, angives etage

3. Personantal

- a. Maksimal personbelastning skal påføres hvert forsamlingslokale
- b. Samlet maksimal personbelastning skal påføres tegningen.

4. Flugtveje skal fremgå som følger:

- a. Skravering
- b. Henvisningspile

5. Flugtvejsbelysning og brandslukningsmateriel

Placering skal være indtegnet med signatur.

6. Døre i flugtveje

- a. Dørslag vises i 90° (kun døre i flugtveje)
- b. Automatiske skydedøre vises med pil i åbningsretningen

7. Ophængningssted

Skal være markeret på planen og godkendt af Østjyllands Brandvæsen.

8. Opsætning

Skal ske på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted, i en højde af ca. 160 cm over gulv og må ikke ske sammen med øvrige opslag og lignende. Endvidere skal oversigtstegningen orientere korrekt i forhold til ophængningsstedet (her er du).

9. Tryk

Skal fremsendes digitalt til forhåndsgodkendelse

Til endelig godkendelse skal planen fremsendes i papirformat (ikke foldet) i mindst 2 eksemplarer eller digitalt.

Østjyllands Brandvæsen beholder 1 eksemplar.

10. Tekst

a. I nederste venstre hjørne angives:

Virksomhedsnavn og adresse

Målestoksforhold

"Flugtvejs- og pladsfordelingsplan"

b. Nederste højre hjørne:

Reserveres til Østjyllands brandvæsens godkendelsespåtegning.

11. Gyldighed

Ingen plan er gyldig uden Østjyllands Brandvæsens godkendelse og godkendelsesmærkat.

Godkendelsesmærkatet kræver 4x10cm fri plads.