

VEJLEDNING

Attest fra autoriseret elinstallatør

Fra 1. januar 2022 udgår ”Driftsmæssige forskrifter” med hjemmel i Beredskabsloven. Her var der jf. kap. 10.1 krav om at der skulle udarbejdes en attest af autoriseret elinstallatør der dokumenterede afprøvning og funktionsduelighed af flugtvejsbelysning, varslingsanlæg og automatiske branddørlukningsanlæg. Denne skulle fremsendes til redningsberedskabet (Brandvæsnet).

Bygninger der tidligere var omfattet af ”Driftsmæssige forskrifter” skal fremadrettet overholde Bygningsreglement 2018’s kap. 5 vedr. brand, herunder kap. 7 i vejledningen.

Der skal ikke længere fremsendes attest til redningsberedskabet (Brandvæsnet). I stedet skal der på lokationen føres en logbog over eftersyn, afprøvninger, fejl, ekstern service, inspektion mv. på de brandtekniske anlæg jf. 7.2.2 og 7.4.3 i Vejledningens kap. 7.

Logbogen opbevares i mindst 5 år og skal fremvises på forlangende til beredskabsmyndigheden (Brandvæsnet).

Link

[Vejledning til Bygningsreglementets kapitel 5](#)

Elsikkerhedsattest

For forsamlingslokaler og forsamlingslokaleafsnit til mere end 150 personer skal der uændret udarbejdes en elsikkerhedsattest, der skal ophænges jf. Sikkerhedsstyrelsens (Erhvervsministeriets) regler.

Link

[Om elsikkerhedsattest - Sikkerhedsstyrelsen](#)