

Bilag E – Aftale om langtidsservice

Anlægstype:	☐ ABA	☐ AVS	☐ AGA	☐ ARS
Lovpligtig/frivillig: (sæt x)	☐ Lovpligtigt anlæg		☐ Frivilligt anlæg	
Alarmtype: (sæt x)	☐ DALKO	☐ TDC – type 1	☐ TDC - type 2	
Alarmtransmissionsnr.:				
ABA-nummer:				

Nuværende anlægsejer:			
Adresse:			
Postnummer:		By:	
Telefon:		Mail:	
CVR:		EAN:	

Anlæg ønskes i langtidsservice fra (dato):	
Anlæg ønskes taget i drift igen (dato):	
Årsag til service:	

Er forholdet godkendt af bygningsmyndigheden?	☐ Ja	☐ Nej
Flyttes ABA-centralen?	☐ Ja	☐ Nej
Udskiftes ABA-centralen?	☐ Ja	☐ Nej
Ændres Alarmtransmission-nr.?	☐ Ja	☐ Nej

I Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning til kapitel 5-Brand i Bygningsreglement 2018 af 3. januar 2020, fremgår det af kapitel 7: Drift-, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger, at der i udkoblingsperioden for de brandtekniske installationer, som er installeret til sikring af personer, skal iværksættes kompenserende tiltag. Alternativt må lokalerne ikke benyttes. Det er anlægsejers ansvar, at kompenserende tiltag i perioden, hvori anlægget er i langtidsservice, er overholdt. Forholdet bør anmeldes til forsikringselskabet.

Det er anlægsejers ansvar at informere brandvæsenet, hver gang anlægget skal sættes i service, samt når anlægget skal tages i brug igen.

Anlægget er først i langtidsservice, når anlægsejer har modtaget en bekræftelse herpå fra brandvæsenet. Der opkræves fortsat årlig afgift i den periode, hvor anlægget er i langtidsservice.

Dato:

Dato:

Stempel/Underskrift for brandvæsenet

Stempel/Underskrift for anlægsejer