

Ordensregler om forebyggelse af brand.

- Flugtveje, flugtvejsdøre, flugtvejspassager og friarealer skal være frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Der skal være fri adgang til slangevinder og håndslukningsudstyr.
- Redningsåbninger og døre skal kunne åbnes indefra uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Der skal være fri og uhindret adgang til redningsåbningerne for personer i rummene.
- Døres selvlukkefunktion skal være funktionsdygtig. Selvlukkende døre skal lukke tætsluttende til fals. Der skal føres jævnlig kontrol med, at disse er funktionsdygtige. Selvlukkemekanismen må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler el.lign.
- Teknikrum (ventilationsrum, el-tavlerum (over 63 A) m.v. må ikke anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende.
- Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i et særligt affaldsrum eller i en container.
- Placering af servicevogne. F.eks. linnedvogne, rengøringsvogne og lignende må ikke henstilles i flugtveje.
- Opladning af elektrisk hjælpeudstyr f.eks. tablets, cykler, kørestole må ikke ske tæt på eller over noget brandbart.
- Regler vedr. brug af el-artikler, der udvikler varme, f.eks. brug af varmelime-pistoler i daginstitutioner.
- Afbrydelse af elektrisk udstyr efter brug f.eks. kaffemaskiner, strygejern m.v. efter brug.
- Specielle retningslinjer for flugtvejspassager gennem sluser, f.eks. kassesluser i butikker.
- Specielle retningslinjer for flugtvejspassager gennem lagerområder, f.eks. i butikker.
- Vær forsigtig ved brug af levende lys eller anden form for åben ild. Levende lys og dekorationer skal anbringes på ubrændbart og stabilt underlag og i god afstand fra gardiner og andet brændbart materiale. Tændte lys skal holdes under opsyn.
- Undlad anvendelse af let antændelige materialer eller materialer med høj brandbelastning i forbindelse med indretning og udsmykning.
- Olieklude m.v. kan selvantænde og skal efter brugen anbringes i ubrændbar beholder med låg.
- Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje og på trapper.

Listen er ikke udtømmende og det er vigtigt, at ordensreglerne tilpasses den enkelte bygning og de brandrisici, der er, således ordensreglerne giver mening for medarbejderne.